

EPCI
COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON
CAMPBON

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	1 900	1 943	19 112	399 171
<i>dont clients HTA</i>	4	5	38	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	27	29	195	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	1 869	1 909	18 879	394 556
Consommation BT (MWh)	17 254	15 421	148 853	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	871	796	7 668	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	18 680	15 599	49 774	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	337 991	304 191	1 016	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	72	73	635	13 080
Nombre de producteurs HTA	1	2	4	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	23 191	22 847	26 143	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	13 272	24 776	30 253	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	98	178	124	113
Critère B BT *	44	7	20	26
Critère B HTA	57	170	102	83
Critère B amont	0	3	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	54	149	73	54
<i>dont travaux BT</i>	0	2	6	12
<i>dont travaux HTA</i>	54	146	67	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	47	29	49	54
<i>dont incidents BT</i>	44	5	14	14
<i>dont incidents HTA</i>	3	24	35	40
Nombre de clients mal-alimentés *	19	15	247	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	6	3	26	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	64	65	574	10 410
Aériens nus	7	7	38	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	2	2	8	177
Aériens torsadés	34	35	275	4 404
Souterrains	22	22	260	4 989
Part en souterrain (%)	34	34	45	48
Âge moyen (ans)	28	29	28	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	86	92	532	10 084
Aériens	51	51	286	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	35	41	246	3 843
Part en souterrain (%)	41	45	46	38
Âge moyen (ans)	31	30	29	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	91	92	639	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	0	105
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	49	49	293	5 594
<i>dont postes au sol</i>	42	43	346	6 467
Part des postes au sol (%)	46	47	54	53
Âge moyen (ans)	27	28	29	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.