

EPCI
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
CHAUVE

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	1 469	1 501	49 370	399 171
<i>dont clients HTA</i>	4	4	51	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	7	7	393	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	1 458	1 490	48 926	394 556
Consommation BT (MWh)	12 419	10 503	300 856	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	596	536	15 867	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	10 453	10 221	67 478	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	189 423	183 036	1 403	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	64	71	1 243	13 080
Nombre de producteurs HTA	1	1	7	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	21 885	18 798	113 287	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	12 230	12 318	65 913	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	184	210	83	113
Critère B BT *	11	13	27	26
Critère B HTA	180	197	56	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	8	90	44	54
<i>dont travaux BT</i>	0	11	16	12
<i>dont travaux HTA</i>	8	78	28	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	183	120	39	54
<i>dont incidents BT</i>	10	2	12	14
<i>dont incidents HTA</i>	172	118	28	40
Nombre de clients mal-alimentés *	19	19	826	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	2	2	72	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	43	44	981	10 410
Aériens nus	2	2	99	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	0	0	10	177
Aériens torsadés	20	20	332	4 404
Souterrains	20	21	549	4 989
Part en souterrain (%)	46	47	56	48
Âge moyen (ans)	23	23	26	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	60	60	807	10 084
Aériens	43	43	406	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	17	17	401	3 843
Part en souterrain (%)	29	29	50	38
Âge moyen (ans)	30	31	28	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	72	73	1 020	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	7	105
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	46	46	355	5 594
<i>dont postes au sol</i>	26	27	658	6 467
Part des postes au sol (%)	36	37	65	53
Âge moyen (ans)	29	29	27	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.