

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	3 776	3 819	46 100	399 171
<i>dont clients HTA</i>	5	5	43	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	34	36	345	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	3 737	3 778	45 712	394 556
Consommation BT (MWh)	31 380	27 212	259 639	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	1 518	1 364	13 846	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	75 467	77 952	107 206	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	1 254 766	1 295 498	1 908	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	106	114	634	13 080
Nombre de producteurs HTA	0	0	2	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	971	1 058	5 116	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	881	974	6 422	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	172	108	71	113
Critère B BT *	12	23	23	26
Critère B HTA	160	85	48	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	81	37	28	54
<i>dont travaux BT</i>	8	8	5	12
<i>dont travaux HTA</i>	73	29	22	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	91	72	43	54
<i>dont incidents BT</i>	4	16	18	14
<i>dont incidents HTA</i>	87	56	25	40
Nombre de clients mal-alimentés *	38	18	527	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	4	3	28	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	103	104	833	10 410
Aériens nus	7	7	62	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	1	1	4	177
Aériens torsadés	51	51	262	4 404
Souterrains	44	45	509	4 989
Part en souterrain (%)	43	44	61	48
Âge moyen (ans)	28	28	28	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	112	115	559	10 084
Aériens	69	69	243	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	2	16
Souterrains	43	46	316	3 843
Part en souterrain (%)	38	40	56	38
Âge moyen (ans)	32	32	30	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	119	123	719	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	2	2	2	105
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	59	59	198	5 594
<i>dont postes au sol</i>	58	62	519	6 467
Part des postes au sol (%)	49	50	72	53
Âge moyen (ans)	28	28	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.