

EPCI
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DANCENIS

RIAILLE

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	1 182	1 196	33 770	399 171
<i>dont clients HTA</i>	3	3	101	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	16	15	400	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	1 163	1 178	33 269	394 556
Consommation BT (MWh)	10 428	9 397	254 172	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	506	480	12 969	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			191 001	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			3 652	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	47	56	1 597	13 080
Nombre de producteurs HTA	1	1	15	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	840	937	173 529	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	1 934	2 060	120 807	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	100	94	125	113
Critère B BT *	53	12	21	26
Critère B HTA	47	77	102	83
Critère B amont	0	4	1	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	21	66	65	54
<i>dont travaux BT</i>	8	5	10	12
<i>dont travaux HTA</i>	13	61	55	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	79	24	57	54
<i>dont incidents BT</i>	45	7	11	14
<i>dont incidents HTA</i>	33	16	46	40
Nombre de clients mal-alimentés *	23	27	585	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	3	4	91	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	41	41	1 135	10 410
Aériens nus	3	3	142	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>33</i>	<i>177</i>
Aériens torsadés	16	16	504	4 404
Souterrains	21	21	488	4 989
Part en souterrain (%)	51	52	43	48
Âge moyen (ans)	24	24	27	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	72	76	1 339	10 084
Aériens	27	27	919	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>16</i>
Souterrains	45	49	420	3 843
Part en souterrain (%)	63	64	31	38
Âge moyen (ans)	24	24	32	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	48	49	1 500	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>105</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>781</i>	<i>5 594</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>692</i>	<i>6 467</i>
Part des postes au sol (%)	58	59	46	53
Âge moyen (ans)	26	25	29	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.