

EPCI
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE
SAINT-BREVIN-LES-PINS

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	11 541	11 683	20 258	399 171
<i>dont clients HTA</i>	11	11	22	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	76	81	150	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	11 454	11 591	20 086	394 556
Consommation BT (MWh)	69 753	64 129	122 836	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	3 561	3 453	6 512	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	14 541	15 125	50 020	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	278 946	290 802	891	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	156	178	511	13 080
Nombre de producteurs HTA	0	0	2	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	594	584	21 312	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	643	719	10 410	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	36	99	102	113
Critère B BT *	20	36	31	26
Critère B HTA	15	64	70	83
Critère B amont	0	2	1	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	18	23	45	54
<i>dont travaux BT</i>	9	19	18	12
<i>dont travaux HTA</i>	9	4	27	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	17	76	56	54
<i>dont incidents BT</i>	11	16	14	14
<i>dont incidents HTA</i>	6	60	43	40
Nombre de clients mal-alimentés *	793	742	764	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	38	33	38	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	180	182	451	10 410
Aériens nus	19	19	43	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>177</i>
Aériens torsadés	74	74	196	4 404
Souterrains	86	88	211	4 989
Part en souterrain (%)	48	49	47	48
Âge moyen (ans)	28	28	27	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	69	69	372	10 084
Aériens	12	12	206	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>16</i>
Souterrains	57	58	166	3 843
Part en souterrain (%)	82	83	45	38
Âge moyen (ans)	26	26	29	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	107	108	464	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>105</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>207</i>	<i>5 594</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>255</i>	<i>6 467</i>
Part des postes au sol (%)	93	94	55	53
Âge moyen (ans)	26	27	29	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.