

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHÂTEAU STGILDASDESBOIS

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	1 850	1 897	18 725	399 171
<i>dont clients HTA</i>	6	5	29	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	17	17	157	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	1 827	1 875	18 539	394 556
Consommation BT (MWh)	17 120	13 755	129 343	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	825	697	6 582	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	8 146	7 666	39 764	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	168 421	160 094	807	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	39	47	589	13 080
Nombre de producteurs HTA	0	0	3	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	289	304	20 258	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	306	333	13 697	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	83	89	154	113
Critère B BT *	35	71	33	26
Critère B HTA	48	18	121	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	25	38	67	54
<i>dont travaux BT</i>	6	20	13	12
<i>dont travaux HTA</i>	19	18	54	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	58	51	87	54
<i>dont incidents BT</i>	29	51	20	14
<i>dont incidents HTA</i>	29	0	67	40
Nombre de clients mal-alimentés *	11	20	278	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	2	3	39	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	57	58	528	10 410
Aériens nus	4	4	37	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	1	1	6	177
Aériens torsadés	30	29	295	4 404
Souterrains	21	24	195	4 989
Part en souterrain (%)	38	42	37	48
Âge moyen (ans)	29	28	28	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	49	49	500	10 084
Aériens	31	31	333	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	17	17	167	3 843
Part en souterrain (%)	35	36	33	38
Âge moyen (ans)	28	28	32	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	67	67	598	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	1	1	6	105
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	31	30	307	5 594
<i>dont postes au sol</i>	35	36	285	6 467
Part des postes au sol (%)	52	54	48	53
Âge moyen (ans)	26	26	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.