

EPCI

**COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANTDERVAL
SION-LES-MINES**

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	969	988	24 829	399 171
<i>dont clients HTA</i>	1	1	67	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	2	2	297	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	966	985	24 465	394 556
Consommation BT (MWh)	7 431	6 722	182 838	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	369	340	9 325	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			125 983	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			2 418	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	29	36	837	13 080
Nombre de producteurs HTA	1	1	25	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	22 497	21 566	353 866	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	10 165	10 364	194 701	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	32	127	150	113
Critère B BT *	5	41	29	26
Critère B HTA	27	85	97	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	28	83	73	54
<i>dont travaux BT</i>	1	9	14	12
<i>dont travaux HTA</i>	27	74	59	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	4	43	53	54
<i>dont incidents BT</i>	4	31	15	14
<i>dont incidents HTA</i>	0	12	38	40
Nombre de clients mal-alimentés *	12	3	503	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	4	3	75	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	45	45	938	10 410
Aériens nus	4	4	155	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	1	1	35	177
Aériens torsadés	29	29	431	4 404
Souterrains	11	11	351	4 989
Part en souterrain (%)	25	26	37	48
Âge moyen (ans)	27	28	28	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	65	65	1 259	10 084
Aériens	55	55	885	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	2	16
Souterrains	10	10	374	3 843
Part en souterrain (%)	16	16	30	38
Âge moyen (ans)	31	32	31	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	73	73	1 281	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	8	105
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	56	55	791	5 594
<i>dont postes au sol</i>	17	18	482	6 467
Part des postes au sol (%)	23	25	38	53
Âge moyen (ans)	32	32	31	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.