

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RÉGION NAZAIRIENNE ET DE LESTUAIRE CARENE

TRIGNAC

Clients

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de clients	4 528	4 615	37 837	399 171
<i>dont clients HTA</i>	6	6	70	703
<i>dont clients BT C4 *</i>	105	106	433	3 912
<i>dont clients BT C5</i>	4 417	4 503	37 334	394 556
Consommation BT (MWh)	37 133	36 332	230 716	2 726 985
Recettes acheminement BT (k€)	1 820	1 841	12 337	141 141
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	6 430	6 080	192 976	1 176 885
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	129 171	125 389	3 780	22 987

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre de producteurs BT	86	94	681	13 080
Nombre de producteurs HTA	0	0	3	128
Energie injectée hors DCP * (MWh)	600	620	11 920	1 338 135
Puissance totale hors DCP * (kW)	637	654	10 243	786 965

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Temps moyen de coupure par client en minutes	58	16	47	113
Critère B BT *	41	14	18	26
Critère B HTA	17	2	31	83
Critère B amont	0	0	0	1
Critère B pour travaux (HTA et BT)	21	10	20	54
<i>dont travaux BT</i>	17	9	10	12
<i>dont travaux HTA</i>	4	1	10	43
Critère B pour incidents (HTA et BT)	37	6	30	54
<i>dont incidents BT</i>	24	5	9	14
<i>dont incidents HTA</i>	13	1	21	40
Nombre de clients mal-alimentés *	86	93	229	6 732
Nombre de départs mal-alimentés *	3	2	12	738

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	70	70	622	10 410
Aériens nus	8	8	58	1 015
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>177</i>
Aériens torsadés	20	20	203	4 404
Souterrains	40	41	360	4 989
Part en souterrain (%)	58	58	58	48
Âge moyen (ans)	27	28	27	27

Réseau moyenne tension (HTA)

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Longueur totale en kilomètres	42	42	437	10 084
Aériens	4	3	98	6 241
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>16</i>
Souterrains	38	39	338	3 843
Part en souterrain (%)	90	94	77	38
Âge moyen (ans)	23	22	24	31

Postes de transformation HTA/BT

	2021	2022	EPCI 2022	TE44 2022
Nombre total de postes HTA/BT	64	64	570	12 166
<i>dont cabines hautes</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>105</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>91</i>	<i>5 594</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>472</i>	<i>6 467</i>
Part des postes au sol (%)	97	97	83	53
Âge moyen (ans)	25	25	27	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.